

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola  
007

REGIONE PIEMONTE  
CITTA' DI BIELLA




PALAZZO DI GIUSTIZIA  
REALIZZAZIONE  
VASCA DI RISERVA  
IMPIANTO ANTINCENDIO




PROPRIETA'	EDIFICIO INTERESSATO	TITOLO	SCALA
Comune di Biella via Battistero, 4 13900 BIELLA BI	Palazzo di Giustizia via Marconi, 28 13900 BIELLA BI	PARTICOLARI COSTRUTTIVI II*	DATA 1° APPROVAZIONE DICEMBRE 2018
Studio Progettazioni Dr. Ing. VALERIO STEFANUZZI via per Castelletto C. 207 13836 COSSATO BI		FERRI ARMATURA PIASTRA PARTICOLARE BLOCCO ANTINCENDIO	Autore Disegnato Verificato Approvato Data
NOTE FILE: PALAZZO_GIUSTIZIA_DP_007.007.DWG		PCL_F_Tav_007	

### FERRI ARMATURA PIASTRA



Rete els  $\phi$  10 maglia 20 x 20 cm.

- Cavallotti appoggio rete  $\phi$  10 6 al mq
- 2 x (3+4) barre correnti  $\phi$  10
- Staffa  $\phi$  10 L=360 passo 20cm.
- Molla  $\phi$  10 L=230 passo 20cm.



Schema di posa

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggiante su terreno o "non collaboranti" su solaio, che operano all'interno di edifici, in Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, CI 0,4; Classe di consistenza S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F4 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

N.B. Misure e posizione delle piastre e delle botole da verificare in cantiere con la Direzione Lavori

### RISERVA IDRICA CON LOCALE TECNICO FUORI TERRA - INSTALLAZIONE SOPRABATTENTE

