

Suddivisione dell'intervento in progetti funzionali, fattibili e fruibili

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | m² 2002,00 | Progetto di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale |
| 2 | m² 2306,00 | Progetto di sistemazione ambientale di piazza Duomo |
| 3 | m² 756,00 | Futura sistemazione di via Duomo |

Legenda simboli		Riferimento ai codici degli articoli dei relativi documenti "Elenco prezzi unitari"	
☒	Quadro elettrico	da 11B a 16IE	-
—	Cavidotto con n. 2 tubi PEAD Ø 100 mm e corda di rame nudo sez. 35 mm² interrata	18IE - 19IE - 30IE - 32IE	2IE - 3IE - 5IE - 7IE
☐	Pozzetto con chiusura carrabile	20IE	4IE
≡	Dispersore di terra tubolare in acciaio ramato - Ø 18 mm - lunghezza 1,5 m.	31IE - 33IE - 34IE - 35IE	6IE - 8IE - 9IE - 10IE
☛	Sistema illuminante costituito da palo h. tot. = 7,7 m. con n. 4 teste girevoli equipaggiate con proiettore 150W a Joduri Metallici	13IE - 15IE	13IE - 15IE
⌋	Colonna portaprese estraibile con n. 2 prese CEE 2P+T 16A e n. 2 prese CEE 3P+N+T 16A	17IE	17IE
⊗	Apparecchio illuminante a sospensione, ad emissione diretta ed indiretta, equipaggiato con lampade a Joduri Metallici 70W + 150W	16IE	-
---	Linea elettrica nel sottotetto in cavo FG7OR-0,6/1 kV sez. 3x4 mm² entro tubo in PVC Ø 32 mm	22IE - 27IE - 28IE - 38IE	-
✓	Salita in cavo Pirotenax sez. 3x4 mm²	23IE - 24IE - 25IE - 26IE	-
	Blocco di fondazione per palo	29IE	-
	Cavo 4x6mm²	17IE	1IE
	Cavo 2x10mm²	21IE	-
	Rimozione di pali	37IE	12IE
	Smantellamenti vari	39IE	14IE
	Denuncia di terra	36IE	11IE

- Le opere indicate in blu sono inerenti la sistemazione del Sagrato della Cattedrale
- Le opere indicate in rosso sono inerenti la sistemazione di Piazza del Duomo